




CPL CÂMARA &lt;cplcamarapalmas@gmail.com&gt;

**Esclarecimento EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020**

1 mensagem

**Paulo almeida** <maknotec@outlook.com>

5 de março de 2020 17:28

Para: "cplcamarapalmas@gmail.com" &lt;cplcamarapalmas@gmail.com&gt;

Ao

Exmo. Sr. Pregoeiro da Câmara Municipal de Palmas,

A empresa Maknotec Refrigeração Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.013/0001-73, vem por meio desta solicitar esclarecimento quanto as especificações técnicas dos itens 01 e 03 referente ao Edital de Pregão Presencial Nº 01/2020, conforme segue abaixo:

Após análise as especificações dos aparelhos que exige aparelhos de 9.000 e 18.000 Btus com os compressores rotação fixa, porem após verificamos os dados de algumas marcas na tabela Procel Info da Eletrobras notamos que esses aparelhos com compressores com rotação fixa não atendem as exigências quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do Procel Info da Eletrobras exigidas no edital.

Então verificamos que os aparelhos de 9.000 e 18.000 Btus de algumas marcas com os Compressores com rotação Variável atende as exigências quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do Procel Info da Eletrobras.

Devido a esta duvida gostaríamos de saber se os aparelhos dos item 01 "aparelho 9.000 Btus" e item 03 "aparelho 18.000 Btus" não seriam com o compressor com a rotação variável? para que se atenda as exigências quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do Procel Info da Eletrobras.

na certeza de que teremos nosso questionamento respondido, desde ja agradecemos.

Maknotec Refrigeração